



- Vedení existující
- Vedení projektované
- Uložení kabelu v trubce, liště, chrániče

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE 332000-4-41 ed. 2.
 VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2.:
 VNITRNÍ PROSTORY - NORMÁLNÍ
 VENKOVNÍ PROSTORY - ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ (AB8, AD3)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - FVE:
 STEJNOSMĚRNÁ SÍŤ: 2 DC MAX. 900V, IT 2 DC MAX. 56V, IT
 STŘÍDAVÁ SÍŤ: 3NPE-50Hz, 230/400V, TNC-S

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - ROZVODNÁ SÍŤ:
 3NPE-50Hz, 230/400V, TNC

RH ELEKTRO s.r.o.
 Žižkova 139
 739 61 Třinec

VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ MEDEK
 ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
 20.1.2017

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA
 ZAPOJENÍ FVE

FVE 5,3 kW
 Český Těšín, 737 01

20012017
 FVE-EL-2017/1