

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Vyjádření k PD výrobní v odděleném ostrovním provozu

Obdrželi jsme od Vás k posouzení projektovou dokumentaci na provoz výrobní v odděleném ostrovním provozu v lokalitě ██████████ v odběrném místě ██████████

Předmětem PD je popis a vytvoření odděleného ostrovního systému, provozovaného trvale odděleně od DS. V průvodní zprávě žadatele je informace o plánovaném zrušení elektropřípojek stávajících odběrů a odpojení od distribuční soustavy.

Ostrov tvoří původní odběry označené v PD jako 1. objekt, 2. objekt a prodejna firmy s akumulací TUV. V ostrově budou jako zdroje pracovat:

FVE s výkonem ██████████ kW, plynová mikrokogenerace (bez uvedeného činného výkonu), 3ks VTE s Pinst 3 x 2,8kW.

Ostrov bude doplněn akumulací CellCube s kapacitou 130kWh (30kW, 3f, 50hz) a vysokoteplotní akumulací 1MWh (600°C, 70kW)

PDS souhlasí se vznikem provozem odděleného ostrovního provozu za následujících podmínek:

Vytvořený oddělený ostrovní systém bude provozován trvale odděleně od DS, bez možnosti připojení k DS a bez možnosti přenosu potenciálu nebo energie z/do DS a to za normálního provozu, ani při poruchových stavech.

Výrobní a odběr v ostrově nebudou propojeny s DS tj.:

- nebudou žádným způsobem spojeny se zařízením distribuční soustavy,
- nebudou dodávat ani odebírat elektrickou energii do DS,
- nebudou využívat jiné systémové služby provozovatele distribuční soustavy
- nedojde k přenosu potenciálu, nebo energie z/do DS

Žadatel ukončí smlouvy o připojení a zajistí odpojení 4 ks odběrných míst uvedených v PD u společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a další smluvní vztahy u obchodníka pro silovou energii.

Před uvedením do provozu předložte k odsouhlasení provozovateli distribuční soustavy projektovou dokumentaci skutečného provedení, která bude řešit instalaci ostrova a prokáže ukončení smluvních vztahů uvedených odběrných míst.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz
| www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Za škody vzniklé provozem výrobní odpovídá její provozovatel. Pokud bude prokázáno, že provozem výrobní byly způsobeny škody na zařízení DS v majetku ČEZ Distribuce, a. s. nebo jejích odběratelů, bude ČEZ Distribuce, a. s. požadovat náhradu vzniklých škod na provozovateli výrobní, jehož zdroj škodu způsobil.

Požadujeme splnění výše uvedených podmínek a doložení potřebných podkladů.

Toto vyjádření je vydáno za účelem vydání územního a stavebního řízení.

Toto vyjádření platí do 30.9.2018

S pozdravem



Ing. Vít Grabec

Vedoucí oddělení Připojování - region Morava